

# Welcome to Dry Cleaning Boiler Ownership in Colorado!

콜로라도 있는 보일러 소유권을 청소 건조 환영!

At the Colorado Division of Oil and Public Safety (OPS), we believe that you provide a valuable service to our community, so we want to help you navigate your regulatory obligations.

콜로라도 석유 부문 및 공공 안전 (작전)에서 우리는 그래서 우리가 원하는 규제 의무를 탐색할 수 있도록 우리 사회에 가치 있는 서비스를 제공 믿습니다.

## What We Regulate 우리가 규제

The OPS Boiler Inspection Program regulates dry cleaning facilities with high-pressure boilers.

OPS 보일러 검사 프로그램 고압 보일러와 드라이 클리닝 시설을 통제 한다.

High-pressure power boilers:

고압 전력 보일러:

- Are steam boilers that operate at steam pressures greater than 15 psi  
증기 보일러 증기 압력 보다 15 psi에서 작동 하는
- Include high temperature/high pressure hydronic (water) boilers that operate at greater than 160 psi water pressure and/or 250°F  
160 psi 물 압력 또는 250 ° F 이상에서 작동 하는 높은 온도/높은 압력 hydronic (물) 보일러를 포함

## Boiler Basics 보일러 기본 사항

<p><b>Installing a Boiler 보일러 설치</b></p> <p>Submit the <a href="#">Boiler Installation Application</a> to notify the Boiler Inspection Program of all boiler installations 제출 하는 보일러 설치 응용 프로그램 모든 보일러 설치의 보일러 검사 프로그램을 알리기 위해</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• New 새로운</li> <li>• Relocated 이전</li> <li>• Replaced 대체</li> </ul>	<p><b>Using the Boiler Database 보일러 데이터베이스를 사용하여</b></p> <p>Database link 데이터베이스 링크: <a href="http://www.joportal.com/CO/">www.joportal.com/CO/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Create an account 계정 만들기 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Search for invoices 인보이스에 대한 검색</li> <li>• Pay online 온라인 지불</li> </ul> </li> <li>• Search for boilers 보일러에 대한 검색 <ul style="list-style-type: none"> <li>• View boiler data 보일러 데이터 보기</li> <li>• Print documents 문서 인쇄</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Operating a Dry Cleaning Boiler 드라이 클리닝 보일러 운영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dry cleaning boilers are inspected twice a year (internal and external); <a href="#">contact your inspector</a> for more information 드라이 클리닝 보일러 검사를 일년에 두 번 (내부 및 외부); 당신의 관리자에 계 문의 더 많은 정보에 대한</li> <li>• Submit the <a href="#">Boiler Change Form</a> to notify the Boiler Inspection Program of any changes in owner/responsible party contact information 제출 하는 보일러 변경 양식 보일러 검사 프로그램 소유자/책임 파티 연락처 정보에서 변경의 통보</li> <li>• Post your certificate of inspection in the boiler room 보일러 실에 검사의 인증서를 게시</li> <li>• Respond to invoices and deficiency notices within 60 days 60 일 이내 청구서 및 결핍증에 응답</li> </ul>	<p><b>Maintaining a Dry Cleaner Boiler 드라이 클리닝 보일러 유지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintain proper water treatment 유지 적절한 물 처리</li> <li>• Check for scale buildup 스케일 형성에 대한 확인</li> <li>• Watch for loss of pressure and water leaks 압력과 물 누출의 손실에 대한 감시</li> <li>• Keep combustion air vents open and clean 오픈 하고 깨끗 한 연소 환기구를 유지</li> <li>• Keep the boiler room clean 보일러 룸을 청결 한 유지</li> <li>• Keep all combustibles away from boilers 보일러에서 모든가 연 물 유지</li> <li>• Perform regular maintenance per manufacturer's recommended schedule 제조업체의 권장된 일정 당 정기적인 유지 관리를 수행</li> </ul>



**COLORADO**

**Division of Oil and Public Safety**

Department of Labor and Employment

Phone 전화 번호: 303-318-8484 | Email 이메일: [cdle\\_boiler@state.co.us](mailto:cdle_boiler@state.co.us) | Web 웹: <https://ops.colorado.gov/BoilerInspection>

# Dry Cleaning Boiler Inspection

드라이 클리닝 보일러 검사



- 1 Cross tees must have the plugs removed to ensure there is an unobstructed opening

크로스 티 플러그는 탁 트인된 개방 되도록 제거 해야 합니다.
- 2 Hand holes must be opened and removed to view waterside materials

손 구멍을 열고 물가 자료를 볼을 제거 해야 합니다.
- 3 Remove water level probes for inspection, then clean and reinstall them

검사 물 레벨 프로브를 제거 하고 청소 하고 그들을 다시 설치
- 4 Water column sight glass must be clean and allow visual water level checks

물 열 시력 유리 청소 되어야 하며 시각적 물 수준 검사를 허용